

Sika Danmark A/S · Hirsemarken 5 · DK-3520 Farum · Danmark

TIL HVEM DET MÅTTE VEDRØRE

SIKACRETE-630 FIRE+

Farum, juni 2022

Vi bekræfter hermed det følgende test resultat EN 10140-2:2010 for produktet **Sikacrete-630 Fire+**, såfremt produktet påføres i 100 mm tykkelse i lineære strenge:

RW (C; C_{tr}) 64 (-1/-6) dB

Med venlig hilsen
Sika Danmark A/S



Stan Petersen
Head Distribution



Maria Holm
Technical Service & Product Manager
Industry

Informationen i denne skrivelse gives i god tro baseret på Sika's egne erfaringer og oplevelser med produkterne, når disse opbevares, håndteres og anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med Sika's anbefalinger. Informationen vedrører kun anvendelse og produkter specifikt nævnt i denne skrivelse og er baseret på laboratorie tests, som dog ikke praktiske tests. Ved ændring af parametrene for opgaven såsom underlag etc., eller ved en anden anvendelse konsulter da venligst Sika's Tekniske Service før anvendelse af Sika produkter. Informationen i denne skrivelse fritager ikke brugeren af produkterne for ansvaret for test af disses egnethed før anvendelse. Alle ordre er alene accepteret i henhold til vores gældende salgs- og leveringsbetingelser. Brugere skal altid konsultere det seneste lokale produkt datablad for det anvendte produkt. Kopier kan fås ved henvendelse.